



- 1- MARCO Y TAPA H° DÚCTIL, CAMARA VALVULA DE AIRE
- 2- VALVULA DE AIRE TRIPLE EFECTO Ø 50 mm. BRIDADA
- 3- VALVULA MARIPOSA 2"
- 4- CARRETEL BRIDADO H° DÚCTIL Ø 50 mm.
- 5- CODO A 45° H° DÚCTIL Ø 50 mm. BRIDADO
- 6- REDUCCIÓN H° DÚCTIL 100 X 50 mm. BRIDADA
- 7- RAMAL 250 x 100 NORMAL H° DÚCTIL BRIDADO

NOTA: TODAS LAS ACOTACIONES ESTÁN EXPRESADAS EN CM.-



**Municipalidad de Bolívar**  
Intendente Dr. Eduardo Bucca

OBRA: NUEVOS POZOS DE CAPTACIÓN Y CAÑERÍAS DE INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE		EMPRESA: MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
DESCRIPCIÓN: VÁLVULA DE AIRE c/ CÁMARA DE ALOJAMIENTO		PLANO N°:  <b>8</b>
FECHA: DICIEMBRE 2016	ESCALA: S / E	